MASSE IN "mm"

ÄNDERUNGEN, SATZ-UND DRUCKFEHLER VORBEHALTEN

DIMENSIONS EN "mm"

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ET D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES OU D'IMPRESSIONS



Grösse Servicetüre 1000 x 2000 mm
Schwellenhöhe 62 mm
Glasgrösse Standard 500 x 500 mm

porte de service 1000 x 2000 mm
hauteur du seuil 62 mm
vitrage standard 500 x 500 mm







Breite max. 8800 mm x Höhe max. 5500 mm
Fläche max. 34 m2
VKF-Nr. 12760

Largeur max. 8800 mm x Hauteur max. 5500 mm
Surface max. 34 m2
AEAI-Nr. 12760

Brandschutz-Schiebetor T30
Porte coulissante antifeu T30

Datum: Date: 09.07.2003

Zeichn.Nr.: Plan N 30-100155

bator® TORSYSTEME

CH-3360 Herzogenbuchsee
Telefon 062 956 12 12
Telefax 062 956 12 13
http://www.bator.ch
E-Mail bator@bator.ch